

TCP-AX01

火警圖控系統

CCTV 畫面須整合於火警圖控同一畫面上，如遇警報自動顯示 CCTV 至少 3 分鐘(含以上)之畫面，以利及時操作判讀。

圖控系統可支援 E-mail 訊息發送(系統負責人) 及電話撥號機自動撥打語音通知或簡訊或 EMAIL 通知(須明確通知警報或故障的所在位置)或免付費 APP 軟體通知(須明確通知警報或故障的所在位置)，如遇真實火災由 CCTV 畫面確認後能緊急應變發佈之功能，至少需 EMAIL 或電話撥打發送功能，達到智慧型手機通報功能。

如果有設置攝影機，火警圖控系統圖控能自動偵測攝影機運作情況，如遇攝影機設備故障或離線，火警圖控系統將自動發送 EMAIL 通知(須明確通知故障的所在位置)或免付費 APP 軟體通知(須明確通知故障的所在位置)。

